

KONTROLLPLAN vid installation av eldstad/röckanal

Uppgifterna ifylls av sökande/byggherre och kontrollpunkterna verifieras av SSR-godkänd skorstensfejarmästare (sakkunnig) när installationen är klar. Verifierade kontrollplanen ska skickas in till Bygg- och miljönämnden vid begäran om slutbesked.

Fastighetsbeteckning:	
Sökande: (Byggherre, B)	
Installatör: (Entreprenör, E)	
Skorstensfejarmästare: (Sakkunnig, S)	

Installation av: Eldstad, st Röckanal, st

Ska befintlig skorsten användas? Ja Nej

Eldstad:
Fabrikat *Typ*

Röckanal:
Fabrikat *Typ*

Kontrollpunkter	Kontroll mot	Kontroll-eras av	Datum	Sign
Eldstads, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	BBR 5:41, 5:42, 5:426	S		
Rök- och avgaskanals täthet	BBR 5:4256	S		
Kontroll av skorstens höjd över tak	BBR 5:4253, 6:743	S		
Kontroll av eldstadsplan	BBR 5:4223	S		
Möjlighet till rensning och inspektion	BBR 5:428	S		
Takskyddsanordningar	BBR 8:24	S		
Bärighetskontroll av eldstadens belastningar	BBR 5:4222	S		
Installerad enligt installationsanvisningar	Installationsanvisningar	E		
Imkanal: Brandskydd, material, täthet, utförande	BBR 5:5332	S		
CE-märkt produkt, prestandadeklaration	BBR 1:4	B		

⇒ Undertecknad intygar härmed att åtgärden är **färdigställd** och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och har funnits överensstämma med kraven och begär härmed **slutbesked** för åtgärden.

.....
Ort och datum

.....
Underskrift, sakkunnig
(SSR-skorstensfejarmästare)

.....
Ort och datum

.....
Underskrift, sökande/byggherre