



Riktlinjer för fettavskiljare

Fett orsakar ofta problem med stopp avloppsledningarna. Därför ställer vi krav på att fettavskiljare ska finnas i verksamhetslokaler där mat/livsmedel bereds och tillagas, när de är anslutna till det kommunala spillavloppet.

Upplands-Bro kommuns avloppsledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fett i spillvatten från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan det når kommunens ledningar.

Utsläpp av fett kan orsaka stopp i avloppsledningar eftersom spillvattentemperaturen sjunker i ledningsnätet, vilket gör att fett stelnar och fastnar på rörväggarna. Risken för stopp är störst i små ledningar, som vanligen finns inom fastigheten och närmast utsläppspunkten. Stopp kan till exempel orsaka översvämning i källare eller utsläpp av orenat spillvatten till sjöar och vattendrag. Ansamlat fett kan också ge frätskador på betongrör, vilket förkortar livslängden på ledningsnätet. Det ligger alltså både i fastighetsägarens och VA-huvudmannens intresse att fett inte släpps ut till ledningsnätet.

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder.

Verksamheter som behöver fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha en fettavskiljare. Vanligtvis är det verksamheter som tillverkar och/eller tillagar livsmedel. Avskiljaren är inte konstruerad för att ta emot stora utsläpp av fett, såsom frityrolja. Sådant fett ska istället samlas upp och återvinnas.

Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

- Bageri
- Café/konditori
- Charkuteri
- Slakteri
- Gatukök
- Pizzeria
- Friteringsanläggning
- Mottagningskök
- Tillagningskök
- Personalmatsal
- Restaurang
- Storkök
- Hamburgerbar

Dimensionering

Fettavskiljaren ska vara dimensionerad enligt svensk standard, SS-EN 1825-2, och konstruerad enligt standard SS-EN 1825-1. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör för korrekt dimensionering och installation.

Vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska vara anslutna till fettavskiljare. Toalett får inte vara ansluten.

Placering

Vi nyinstallation av fettavskiljare ska den placeras i separat utrymme avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet där avskiljaren placeras ska ha tillfredställande ventilation för att förhindra dålig lukt. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning. Avskiljaren ska även kunna tömmas utan att tömningspersonalen passerar utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för tömningsbil får inte överstiga 60 meter.

Befintlig fettavskiljare som är installerad under diskbänken ska tömmas vid tidpunkt då ingen livsmedelsrelaterad aktivitet pågår i köket.

Tömning

Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst varannan månad under den period som verksamheten är i drift. För säsongsverksamhet ska sluttömning även ske när verksamheten stänger.

Eftersom fett klassas som hushållsavfall ska kommunens upphandlade entreprenör anlitas. För information om godkänd tömningsentreprenör, kontakta Upplands-Bro kommuns kontaktcenter VA & avfall eller sök på kommunens hemsida, www.upplands-bro.se.

Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Vid tömning ska hela avskiljaren tömmas och rengöras och sedan fyllas upp med vatten. Lock ska efter tömning tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Egenkontroll

I både livsmedelslagstiftningen och Miljöbalken ställs krav på verksamhetsutövares egenkontroll. I egenkontrollen ingår att kartlägga och bedöma de risker som verksamheten ger upphov till, t.ex. bräddning av orenat spillvatten till följd av stopp i ledningar. I egenkontrollen bör bl.a. kontroll av larm och fettskikt ingå.

Tömning av fettavskiljare skall journalföras med datum och underskrift av renhållningsentreprenör. Journalen ska hållas tillgänglig hos verksamheten för kontroll vid tillsynsbesök.

Installation

Innan installation av fettavskiljare sker ska byggherren lämna in en bygganmälan till Bygg- och miljönämnden. Blankett för bygganmälan finns att hitta på kommunens hemsida.



VA-ritning ska bifogas anmälan. Ritningen ska visa placering av fettavskiljaren med anslutnings- och avluftningsledningar. En kvalitetsansvarig ska anmälas till och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret innan arbetet med installationen får påbörjas.

Ansvar för fettavskiljare

Det är fastighetsägaren som ansvarar för fettavskiljarens installation, skötsel och underhåll.

Om problem med fett i ledningsnätet uppstår kommer krav omedelbart att ställas på åtgärder hos den aktuella fastighetsägaren. Fastighetsägare som inte installerar en rätt dimensionerad fettavskiljare eller följer dessa riktlinjer kan bli ersättningsskyldig för de skador som orsakas.

Frågor

Har du ytterligare frågor?

Kontakta kontaktcenter VA & avfall tel.: 08-581 690 00, e-post: va.avfall@upplands-bro.se